



T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BİNA TURU DENETİM FORMU



DOKÜMAN KODU: TY.FR.01

YAYIN TARİHİ: 07.05.2021

REVİZYON NO: 02

REVİZYON TARİHİ: 08.08.2024

SAYFA NO: 1 / 4

TARİH:...../...../.....

E H

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezindeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla Başhekim, Hastane Müdürü, Kalite Direktörü, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Sorumlu hemşire tarafından üç ayda bir denetim yapılacaktır. Mevcut aksaklıklar ve yapılacak işlemler yazılarak, sorumlular tarafından onaylanacaktır.

1.Tesis Kaynaklı Düşmeleri Engellemeye Yönelik Düzenlemeler

Tutunma barları var mı?

Merdivenlerde korkuluk mevcut mu?

Alçak tavan uyarıları mevcut mu?

Kaygan ve Islak zemin uyarı levhaları kullanılıyor mu?

Zemindeki engellere karşı önlemler alınıyor mu?

Ortam yeteri kadar aydınlatılıyor mu?

Yatak korkuluklarının kaldırılması ve yatak emniyet kilidi kapalı tutuluyor mu?

Ramak kala veya gerçekleşen düşme olayları istenmeyen olay bildirim sistemine bildiriliyor mu?

Ramak kala veya gerçekleşen düşme olayları ile ilgili düzeltici ve iyileştirici faaliyetler yapılıyor mu?

Kurumsal yapısal olmayan tehlikenin azaltılması, YOTA kontrolleri?

2.Kurum İçine Yönelik Düzenlemeler

Genel temizlik ve düzen sağlanmış mı?

Kurum yerleşim alanına giriş kapılarına yakın bir şekilde konumlandırılmış yerleşim planı var mı?

Bina girişlerinde ana hizmet birimlerini gösteren genel krokiler var mı?

Kat girişleri veya asansör çıkışlarında, bulunulan yeri, acil çıkış kapılarını ve yangın tüp/istasyonlarını da gösteren kat krokileri var mı?

Okunabilir ve işlevsel nitelikte Yönlendirme işaretleri var mı?

Acil çıkış levhaları var mı? Karanlıkta görülebilecek özellikte mi?

Kurum krokilerinde acil çıkışlar var mı?

Levhalar kurumun her noktasından çıkışlara ulaştıracak şekilde yerleştirilmiş mi?

Acil çıkış kapısı doğrudan dışarıya (kaçış yönüne doğru) veya güvenli bir alana açılıyor mu?

Hastaların acil çıkış merdivenlerinden transferini sağlayacak sedye, tekerlekli sandalye var mı?

Otopark,lavabo,tuvalet ve banyolarda engelli kişilerin kullanımına yönelik düzenleme var mı?

Muayenede öncelikli hasta tabelası var mı? (Çıkış rampaları tutunma barları,asansörler,braille alfabesi ,sesli uyarı sistemi gibi uygulamalar, yardımcı personel vb.)

Yaşlı ve engelli kişilerin poliklinik alanlarında öncelikli oturabilmelerine yönelik düzenleme var mı?

Acil durumlarda yaşlı ve engellilerin kurumdan tahliyesine yönelik planlama var mı?

3.Çevre Düzenlemesine Yönelik Düzenlemeler

Güvenlik Kameraları çalışıyor mu? 2 ay kayıtlar saklanıyor mu?

Kurum bahçesinde yeşil alan ve oturma alanları var mı?

Araç giriş-çıkışının kontrollü olmasını sağlayan düzenleme var mı? Çalışanlar ve hastalar için ayrılan araç park alanları çizgilerle belirlenmiş mi?

Kurumun yerleşim alanında uygun şekilde ışıklandırma var mı?

Kurumun yerleşim alanında uygun konumda ve sayıda atık kutusu var mı? Atıkların uygun biçimde ayrıştırılması ve atık deposu kontrolleri yapılıyor mu?



T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BİNA TURU DENETİM FORMU



DOKÜMAN KODU: TY.FR.01

YAYIN TARİHİ: 07.05.2021

REVİZYON NO: 02

REVİZYON TARİHİ: 08.08.2024

SAYFA NO: 2 / 4

4.Asansörlerin Güvenli Kullanımına Yönelik Düzenlemeler

Asansörlerin periyodik kontrolleri yılda en az 1 kez yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılıyor mu?

Asansörlerin ara bakımları düzenli olarak ve gerektiğinde yapılıyor mu?

Asansörlerde yardım çağrı sistemi mevcut mu?

5.Havalandırma Sisteminin Kontrolü ve Bakımına Yönelik Düzenlemeler

Merkezi havalandırma sistemlerinin ve klimaların bakım ve kontrolleri belirli aralıklarla yapılıyor mu?

Kapalı alanlarda bulunan sistemler için günlük sıcaklık takibi yapıp kayıt altına alınıyor mu?

Hepa filtre kullanılan havalandırma sistemlerinin bakımları performans testleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu?(hepa filtre uygunsuzluğu, sızdırmazlık testi, hava debisi ve hava hızı ölçümü yeniden temizleme)

6.Elektrik Sistemlerinin Güvenli Kullanımına Yönelik Düzenlemeler

Kurum trafolarının periyodik bakımı ve kontrolü düzenli aralıklarla yapılıyor mu?

Jeneratörlerin geçici veya kesin kabul belgesi var mı?

Jeneratörlerin bakım ve kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu?

Kesintisiz güç kaynaklarının (UPS) kontrol ve bakımları düzenli aralıklarla yapılıyor mu?

Kesintisiz güç kaynağına (UPS) bağlı prizler tanımlı mı?

Prizler sabit mi? Çocukların ulaşabileceği prizlerde priz koruması var mı?

Aydınlatma sistemleri hasta, hasta yakını ve çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak nitelikte ve yeterli mi?

7.Su Depolarının Güvenli Kullanımına Yönelik Düzenlemeler

Su deposu yılda en az bir kez boşaltılarak temizleniyor mu?

Yılda en az 2 kez depolardan alınan su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılıyor mu?

Haftalık klor ölçümleri yapılıyor mu?

8.Sıhhi tesisatın güvenli kullanımına yönelik düzenlemeler

Şebeke suyunda herhangi bir nedenden dolayı oluşabilecek bir kesinti durumunda mevcut yedek su kaynakları devreye alınarak su ihtiyacı karşılanıyor mu?

Atık su tesisatı sızdırmazlık açısından kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu?

Yangın sularının sürekli ve uygun basınçta kullanılabilmesine yönelik düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?

Yağmur sularının kontrolü ve uygun drenajı sağlanıyor mu?

Dış ünitlerinde kullanılan emiş hortumlarında, kontamine sıvıların tekrar ünit içerisine dönüşünü engelleyici düzenleme var mı?

Dış ünitlerinde kullanılan su sistemlerinin bakımları plan dahilinde ve düzenli olarak yapılıyor mu?

9. Medikal Gaz Sistemlerine Yönelik Düzenlemeler

Medikal gaz sistemlerinin bakım kontrolleri yapılıyor mu?

Oksijen,azot,vakum ve medikal havanın basınç (bar)değeri günlük olarak kontrol edilip kayıt altına alınıyor mu?

Medikal gaz sistemlerinin bulunduğu alanlar açık hava ile iyi havalandırılıyor mu?

Medikal gaz sisteminin bulunduğu alanların kapalı havalandırma kanalları, başka bölüm veya binaların havalandırma kanallarına bağlanmamalıdır.



T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BİNA TURU DENETİM FORMU



DOKÜMAN KODU: TY.FR.01

YAYIN TARİHİ: 07.05.2021

REVİZYON NO: 02

REVİZYON TARİHİ:08.08.2024

SAYFA NO: 4 / 4