



T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İKLİMLENDİRME CİHAZI BAKIM ONARIM KONTROL FORMU



DOKÜMAN KODU: TY.FR.07

YAYIN TARİHİ: 07.05.2021

REVİZYON NO: 02

REVİZYON TARİHİ:12.11.2024

SAYFA NO: 1 / 2

TARİH:	YAPILAN BAKIM		MARKASI	KAPASİTESİ	SERİ NO
CİHAZIN ADI / YERİ:	E	H			
PLANLANAN BAKIM					
Klimanın çalışma durumu kontrol edildi mi (ses, titreşim, gaz akışkan, soğutma, basınç ve sıcaklık durumları vd.)?					
Cihazın iç ve dış temizliği düzenli yapılıyor mu?					
Filtreleri düzenli temizleniyor mu?					
Klima gazı ve basıncı uygun mu?					
Cihaz içi gaz kaçaqları kontrol ediliyor mu?					
Elektrik bağlantıları kontrol edildi mi?					
Fanların mekanik ve elektriksel bağlantıları kontrol edildi mi?					
Elektronik kartların temizliği yapıldı mı?					
Kompresörlerin elektrik bağlantıları kontrol edildi mi?					
Basınç sensörlerinin elektrik bağlantıları kontrol edildi mi?					
Dış ünitenin çalışması kontrol edilerek, korozyon durumu gözden geçirildi mi?					
Dış ünitenin askı bağlantıları kontrol edildi mi?					
Bakımını Yapan Adı, Soyadı:					
Kontrol Eden Adı, Soyadı:					
Açıklama:					



T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İKLİMLENDİRME CİHAZI BAKIM ONARIM KONTROL FORMU



DOKÜMAN KODU: TY.FR.07

YAYIN TARİHİ: 07.05.2021

REVİZYON NO: 02

REVİZYON TARİHİ:12.11.2024

SAYFA NO: 2 / 2